

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43 ф.222-48-05, 222-47-71 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел Надзорной Деятельности по Искитимскому району Новосибирской области
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

633205, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Гагарина, 18, тел. 2-60-15,

E-mail: jugy26015@rambler.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 210/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района Новоси-
бирской области детский сад комбинированного вида «Красная шапочка» р.п. Линево

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Дмитриева А.В.

Отдел Надзорной Деятельности по № 210
Искитимскому району Новосибирской
области УНД и ПР ГУ МЧС России по
Новосибирской области

(наименование органа ГПН)

от « 31 » июля 2015 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08 ч 00 мин.

« 4 » августа 2015 г. по 11 ч 00 мин. « 31 » августа 2015 г.

проведена проверка

Старший инспектор отдела надзорной деятельности по Искитимскому району УНД ГУ МЧС
России по Новосибирской области Иванов Андрей Михайлович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района Новоси-
бирской области детский сад комбинированного вида «Красная шапочка» р.п. Линево, по адресу:

Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, 4 Микрорайон, 15

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

заведующей МКДОУ Мельниковой Галиной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч.7 ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ (с изм. и доп., вст. в силу с 13.07.2014	05.09.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в сентябре 2016 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор отдела надзорной деятельности по Искитимскому району УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области Иванов Андрей Михайлович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«31»-августа 2015г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

заведующая МКДОУ Мельникова Г. В.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«31»августа 2015г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.